

Ficha de Recebimento 866.2023

Cliente Solicitante:	Condomínio Jardins do Lago Quadra 2		
Proposta:	1272.2022		
Contato Coleta:	Igor +55 (61) 3427-2045 +55 (61) 98613-9571		
Profissional Coleta:	diego.carlos	Empresa Coleta:	Laboratório
Plano Amostragem:	2041.2022.V0		
Observações:	Coletas semestral nos mês 03 e 9		
Condição Ambiental:	Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Ausente nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento ausente		
Temperatura Ambiente:	29.00 (°C)	Temperatura Transporte:	6.00 (°C)

Condições de recebimento para amostras:

	Requisitos	Respostas
1	As amostras foram embaladas, armazenadas e transportadas de forma adequada?	Sim
2	As amostras que necessitam ser transportadas em temperatura específica, chegaram na temperatura adequada?	Sim
3	As amostras foram recebidas intactas (nenhuma embalagem violada ou frascos quebrados)?	Sim
4	As amostras recebidas encontram-se corretamente identificadas? (Códigos, Origem da Amostra, Conservantes, Etiquetas)	Sim
5	Os frascos recebidos estão de acordo com as orientações da etiqueta de identificação em Tipo de Frasco / Volume?	Sim
6	Há frascos de vidro trincados?	Não

Informações sobre as amostras:



Amostra:	2887.2023	Origem Amostra:	Água Tratada
Legislação:	Portaria GM/MS Nº888		
Classe Legislação:	Sem Classe		
Frequência:	Mensal		
Data Cadastro:	31/05/2023	Característica:	Simplex
Descrição Ponto Ficha:	Saída da caixa de água		
Cliente Resultado:	Condomínio Jardins do Lago Quadra 2		
Endereço Coleta:	Setor Habitacional Jardim Botânico Quadra 02 , - Bairro: Lago Sul Cidade: Brasília/DF CEP: 71680376		
Data Recebimento:	15/06/2023 17:01:00	Data Coleta:	15/06/2023 12:25:00
Data Promessa Entrega:	29/06/2023 00:00:00		

Dados Ensaio em Campo:

Grupo Ensaio	Celula Realização	Ensaio	Descrição Resumida	Celula Realização	Ensaio In Loco	Un Medida	VMP
FQ	AMS	2413	Cloro Livr	AMS	0,23	mg/L	de 0,2 a 5,0
pH	AMS	2770	pH	AMS	Ausente	Adi	de 6,0 a 9,0

Informações sobre as amostras:




Amostra:	2888.2023	Origem Amostra:	Agua Tratada
Legislação:	Portaria GM/MS Nº888		
Classe Legislação:	Sem Classe		
Frequência:	Mensal		
Data Cadastro:	31/05/2023	Característica:	Simples
Descrição Ponto Ficha:	Pontos portaria		
Cliente Resultado:	Condomínio Jardins do Lago Quadra 2		
Endereço Coleta:	Setor Habitacional Jardim Botânico Quadra 02 , - Bairro: Lago Sul Cidade: Brasilia/DF CEP: 71680376		
Data Recebimento:	15/06/2023 17:01:00	Data Coleta:	15/06/2023 12:11:00
Data Promessa Entrega:	29/06/2023 00:00:00		

Dados Ensaio em Campo:

Grupo Ensaio	Celula Realização	Ensaio	Descrição Resumida	Celula Realização	Ensaio In Loco	Un Medida	VMP
FQ	AMS	2413	Cloro Livr	AMS	0,23	mg/L	de 0,2 a 5,0
pH	AMS	2770	pH	AMS	Ausente	Adi	de 6,0 a 9,0

Informações sobre as amostras:



Amostra:	2889.2023	Origem Amostra:	Agua Tratada
Legislação:	Portaria GM/MS Nº888		
Classe Legislação:	Sem Classe		
Frequência:	Mensal		
Data Cadastro:	31/05/2023	Característica:	Simples

Descrição Ponto Ficha:	Ponto clube		
Cliente Resultado:	Condomínio Jardins do Lago Quadra 2		
Endereço Coleta:	Setor Habitacional Jardim Botânico Quadra 02 , - Bairro: Lago Sul Cidade: Brasília/DF CEP: 71680376		
Data Recebimento:	15/06/2023 17:01:00	Data Coleta:	15/06/2023 12:19:00
Data Promessa Entrega:	29/06/2023 00:00:00		

Dados Ensaio em Campo:							
Grupo Ensaio	Celula Realização	Ensaio	Descrição Resumida	Celula Realização	Ensaio In Loco	Un Medida	VMP
FQ	AMS	2413	Cloro Livr	AMS	0,17	mg/L	de 0,2 a 5,0
pH	AMS	2770	pH	AMS	Ausente	Adi	de 6,0 a 9,0

Informações sobre as amostras:			
			
Amostra:	2890.2023	Origem Amostra:	Água Tratada
Legislação:	Portaria GM/MS Nº888		
Classe Legislação:	Sem Classe		
Frequência:	Mensal		
Data Cadastro:	31/05/2023	Característica:	Simple
Descrição Ponto Ficha:	Casa do trator		
Cliente Resultado:	Condomínio Jardins do Lago Quadra 2		
Endereço Coleta:	Setor Habitacional Jardim Botânico Quadra 02 , - Bairro: Lago Sul Cidade: Brasília/DF CEP: 71680376		
Data Recebimento:	15/06/2023 17:01:00	Data Coleta:	15/06/2023 12:46:00
Data Promessa Entrega:	29/06/2023 00:00:00		

Dados Ensaio em Campo:							
Grupo Ensaio	Celula Realização	Ensaio	Descrição Resumida	Celula Realização	Ensaio In Loco	Un Medida	VMP
FQ	AMS	2413	Cloro Livr	AMS	0,24	mg/L	de 0,2 a 5,0
pH	AMS	2770	pH	AMS	Ausente	Adi	de 6,0 a 9,0

Legenda:
Frasco: FP_200-Frasco Plástico - 200 mL
012-Plástico com Ácido Nítrico pH<2
019-Estéril com tiosulfato de sódio
NA-Não Aplicável



CLN 211, Bloco A, sala 16/18, subsolo,
Asa Norte, Brasília-DF
Rua Honório Lobo nº211, Centro,
Formosa-GO
(61) 33879663
www.hidrosoloambiental.com.br
@hidrosoloambiental

FP_250-Frasco Plástico Estéril - 250 mL

FV_200-Frasco Vidro - 200mL

Conservante: A1-Refrigerar (Temperatura Inferior a 6°C)

C1-HNO3 Concentrado até pH inferior a 2 e Refrigerar (Temperatura Inferior a 6°C)

NA-Não Aplicável

Recebimento:Tatiane Gomes Sousa

Assinatura do Cliente